

Российская Федерация
 Ставропольский край
 муниципальное казенное дошкольное
 образовательное учреждение
 «Детский сад комбинированного вида
 № 12 «Светлячок»
 поселка Коммаяк
 МКДОУ «Детский сад № 12
 «Светлячок» п. Коммаяк
 Ставропольский край, Кировский район,
 п. Коммаяк, ул. Ленина, № 30.
 ИНН 2609019562 ОГРН 102260232247
 № 16 «сентябрь» 2022 г.
 № 67

Старшему инспектору ОНД и ПР по
 Кировскому городскому округу УНР
 и ПР Главного управления МЧС
 России по Ставропольскому краю –
 государственному инспектору КГО
 по пожарному надзору капитану
 внутренней службы
 Дульневой Ю.А.

Ответ МКДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» п.Коммаяк о принятых мерах по выполнению предписания от 14 апреля 2022 года № 26-020-2022/0008пп/1

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» в МКДОУ «Детский сад № 12 «Светлячок» п.Коммаяк приняты следующие меры:

№ п/п	Принятые меры	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	В здании сада, в помещении огнетушители размещены на видных местах (на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя)	Пункт 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
2	Приведены в рабочее состояние светильники эвакуационного освещения на объекте	Пункт 37,54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
3	Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом	Пункт 2 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479

	XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	«Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
4	Работники ДОУ проинструктированы о месте нахождения огнетушителей и правилах их использования	Пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»
5	Расчищен эвакуационный выход из спортивного зала на первом этаже	п. ж) Пункт 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

Заведующий МКДОУ
«Детский сад №12
«Светлячок» п.Коммаяк



Н.Ф.Барсукова