

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>
№ 26220061000200911889 от 21.09.2021г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю**

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail:
gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357300 г. Новопавловск, ул. Центральная, 105. тел. 8-(87938) 5-13-86, e-mail адрес, «Internet»
novopavlovsk77@bk.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-020-2022/0008пп/1 от 14.04.2022г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 "СВЕТЛЯЧОК" ПОСЕЛКА КОММАЯК,
357313, КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН, КИРОВСКИЙ, УЛИЦА, ПОСЕЛОК КОММАЯК, ЛЕ-
НИНА, 30 (высокий риск) "в лице законного представителя заведующего Барсуковой Надежды
Филипповны (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 26-020-2022/0008рс от 30.03.2022года

в период с «01» апреля 2022 г. по «14» апреля 2022 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Кировскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю – главным государственным инспектором Кировского городского округа по пожарному надзору Дульневой Юлией Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Барсукова Належла Филипповна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г.№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	19.09.2022г.	
2.	В здании сада, разместить огнетушители в помещениях, на видных местах (на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание)	пункт 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	19.09.2022г.	
3.	Предоставить проектные решения и (или) специальные технические условия на автоматическую пожарную сигнализацию, установленную в здании детского сада, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации пункт	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст.5,83 Федеральный закон от 22 июля2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	
4.	Предусмотреть техническую документацию на системы противопожарной защиты автоматическую пожарную сигнализацию, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст.5,83 Федеральный закон от 22 июля2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	

5.	Предоставить проектные решения и (или) специальные технические условия на системы дублирования о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, установленную в здании школы, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем	организациипункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 5, 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	
6.	Предусмотреть техническую документацию на системы дублирования о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, установленную в здании школы, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 5, 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	
7.	Предоставить проектные решения и (или) специальные технические условия на системы эвакуационного освещения, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 5, 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	
8.	Предусмотреть техническая документация на системы эвакуационного освещения, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, установленную в здании детского сада, в том числе технические средства, функционирующие в составе указан-	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 5, 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	19.09.2022г.	

